



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОЦМАНГРУПП" (ООО "ЛОЦМАНГРУПП")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку RA.RU.312197

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЖЗ/13-07-2023/261760862

Действительно до 12.07.2027

Средство измерений Теплосчетчики; ВИС.Т; ВИС.Т ТС; Рег. № 20064-10
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 190771
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ЭБ №190771, ПП-80 №715, ПП-80 №1023

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
или которые исключены из поверки

в соответствии с BAVM.407312.114 МП1
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 75708-19 Установки поверочные ТЕСТ-РС 003 2019 Эталон 1-го разряда ГПС,
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) утверждена приказом Росстандарта №2356 от 26.09.2022; 20580-06 Калибраторы-измерители унифицированных средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

сигналов эталонные ИКСУ-2000 23-0876 2010 Эталон 3-го разряда «приказу Росстандарта № 3457 от 30.12.2019 г.»

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 22,0 °С; атм. давление: 100,1 кПа; отн. влажность: 49,8 %
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-261760862>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 261760862

Поверитель Медведев А.В.
фамилия, инициалы

Знак поверки: 23 ДЖЗ

РУКОВОДИТЕЛЬ - МС

должность руководителя или другого уполномоченного лица

Дата поверки

13.07.2023

ДЕМИН А.В.

фамилия, инициалы

0043811